



www.stebo.hu

ÉPÍTŐIPARI- ÉS BARKÁCS NAGYKERESKEDELEM

2234 Maglód, Sugár út (iparvágány)

Tel.: 06 (20) 476-0-478 Fax: 06 (29) 325 113

E-mail: iroda@stebo.hu

Sorszám:102/19
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazása harmonizált feltételek megállapítása alapján.

1. A termék típusa, egyedi azonosító jele:

Horganyzott acéllemezről hidegen hajlított bádogos ipari félkész termék.

2. Típusa :

DX 51D+Z (0,5mm vastagságban)

3. A termék rendeltetése, felhasználási területe:

Acéllemezről hidegen hajlított kiegészítő elemek, tetőfedés teljes körű kialakításához, illetve külső és belső falburkoláshoz kiegészítő elemként használható fel.

4 A termék forgalmazója/ gyártó

Stebo 5000 Kft.

2234 Maglód, Sugár út 815/1.

Képviselő, forgalmazó neve, beosztása:

Bódi Péter ügyvezető

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a V.

mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 4-es rendszer

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

M-4042/1/2010 számú a 3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletének (4) módoszata szerint

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

MSZ EN 10162:2003

Tűzvédelmi osztály: A1

Mechanikai tulajdonságok

Termékjellemzők és mértékegységek	Követelmény	Vizsgálati eredmények	Értékelés (MSZ EN 10327:2004)
		Acéllemezről hajlított bádogosipari elemek	
Alapanyag szakitószilárdsága (R _m) (N/mm ²)	min.270	352,3	Megfelel
Alapanyag folyáshatára (N/mm ²)	min.250	311,0	Megfelel
Szakadási nyúlás (A ₅) %	min.22	24,9	Megfelel

Alak és mérettűrés

Mérettűrősság (mm-ben)

(0,50mm vastag lemez)

Termékjellemzők és mértékegységek	Követelmény (MSZ EN 10162:2003) (névleges mérettől való eltérés)	Vizsgálati eredmények (névleges mérettől való eltérés)		Értékelés (MSZ EN 10162:2003)
		Hajlatbádog elem	Oromszegély elem	
hosszúság (mm)	maximum: ± 3 mm	+ 2 mm	+ 1 mm	Megfelel
szélesség (mm)	maximum: ± 0,5 mm	+ 0,2 mm	+ 0,2 mm	Megfelel
vastagság (mm)	maximum: ± 0,05 mm	+ 0,01 mm	+ 0,01 mm	Megfelel
profil magassága (mm)	maximum: ± 0,5 mm	+ 0,2 mm	+ 0,3 mm	Megfelel

Bevonat tulajdonságai:

MSZ EN 13523-1: 2001

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerint teljesítménynek.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott forgalmazó/gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat a gyártó által kiadott teljesítmény nyilatkozat alapján készült.

A garancia érvényesítésének a feltétele a vásárlást igazoló eredeti számla.

A forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:


Bódi Péter
Stebo 5000 Kft. ügyvezető

Stebo 5000 Kft.
234 Maglód, Sugár út 815/1
Adószám: 14421756-2-13
0200002-10451020-49020022

Maglód, 2019. január 23.
